



CERT

# DVGW CERT Konformitätsbescheinigung

## DVGW CERT Conformity Certificate

**AS-0630CQ0044**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Anschlussssichere Produkte für das Trinkwassernetz <i>products for safe connection to the water supply</i>
<b>Hersteller</b> <i>manufacturer</i>	Adept Water Technologies A/S Ellekaer 6, DK-2730 Herlev
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Adept Water Technologies A/S Ellekaer 6, DK-2730 Herlev
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Geräte und Apparate mit Trinkwasseranschluss: Geräte für medizinische Anwendungen (0630)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Dental Desinfektionsgerät
<b>Modell</b> <i>model</i>	BacTerminator® Dental
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 15.05.2017 (TZW) Baumusterprüfung: FA 041/14 vom 12.02.2015 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 540-VP (01.08.2010)

Das Produkt ist zum unmittelbaren Anschluss an die Trinkwasser-Installation geeignet. Die Anforderungen zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen durch Rückfließen entsprechend der DIN EN 1717 werden erfüllt.

**Ablaufdatum / AZ** 12.02.2021 / 18-0200-WNV  
*date of expiry / file no.*

70229-04-A-DE

26.04.2018 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
BacTerminator® Dental	Art der Absicherung: Freier Auslauf Typ AB	Anschlussweite DN 8

**Verwendungshinweise / Bemerkungen*****hints of utilization / remarks***

Die gemäß DIN EN 1717 geforderte Sicherungseinrichtung ist integraler Bestandteil des geprüften Bauteiles.  
Die hygienische Unbedenklichkeit aller mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe bis zum Sicherungspunkt ist nachgewiesen.

Diese DVGW-Prüfbescheinigung trifft keine Aussagen bzgl. der über die Anschlusssicherheit hinausgehenden Produkteigenschaften.